

Załącznik nr 1

Kserokopia pisma : Wezwanie z dnia 14 maja 2012 r.

ZASTĘPCA PREZESA
Z-ca Dyrektora Naczelnego
Ryszard Grudziński
PREZES ZARZ.
Dyrektor Naczelny
mgr Andrzej Baran



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W ŁÓDZI**



Łódź, dnia 14 maja 2012r.

WOŚ.4210.16.2012.BM.5

WEZWANIE

Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zwanej dalej w skrócie „k.p.a.”, związku z art. 74 ust. 1a, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) zwanej dalej w skrócie „ustawą ooś”,

w z y w a m

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. do złożenia wyjaśnień na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, w sprawie wniosku z dnia 10.04.2012r., l.dz. JRP/JSz/1235/2012 o zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach nr 34/09 z dnia 05 listopada 2009r. dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków i skanalizowaniu części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, poprzez uzupełnienie i poprawienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w części dotyczącej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Uzupełnienie powinno w szczególności zawierać:

1. dokładny opis instalacji suszenia osadów - schemat technologiczny urządzeń, źródła emisji, charakterystykę emitorów, ich umiejscowienie, parametry, ilość spalnego gazu, rodzaj i wielkość zastosowanego pieca itp.
2. załącznik - aktualne tło zanieczyszczeń podane przez WIOŚ,
3. charakterystykę zastosowanego biofiltra - parametry, skuteczność,
4. obliczenia zgodne z metodyką określoną w aktualnym rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu; w obliczeniach należy uwzględnić spaliny z gazu spalanego na potrzeby suszenia osadów oraz wyraźnie omówić dane wejściowe i wyjściowe z programu obliczeniowego,
5. charakterystykę emitorów CES i P (nazwy z programu obliczeniowego), dla których wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz określenie skąd wynikają wielkości emisji z tych emitorów wprowadzone do programu obliczeniowego,
6. wyjaśnienie rozbieżności w parametrach emitora CES w obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń - w obliczeniach NO₂ emitor ma inną średnicę niż w pozostałych obliczeniach.

Pouczenie

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach kodeksu nie wlicza się terminów okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Łodzi

Kazimierz Pereh

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o
ul. Kępa 19
97-200 Tomaszów Mazowiecki
2. a/a